

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Lille, le 29 décembre 2016



MADAME LE MAIRE  
MAIRIE DE COUVRON ET AUMENCOURT  
MAIRIE  
02270 COUVRON ET AUMENCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.**

**AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT**

Prélèvement : N° 00148374  
Unité de gestion 0129 AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT  
Installation UDI 000442 COUVRON ET AUMENCOURT  
Point de surveillance P 0000000501 CENTRE COMMUNE  
Localisation exacte MR POTART 24 RUE DU COLONNEL CHEPY ROBINET MELANGEUR DE CI  
Commune COUVRON ET AUMENCOURT

Prélevé le : lundi 19 décembre 2016  
par : MATHIEU DETREZ  
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION

Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches - Pôle du Griffon - 180, rue Pierre-Gilles de Gennes - 02000 Barenton Bugny  
Type de l'analyse : D1FER Code SISE de l'analyse : 00149489 Référence laboratoire : H\_CS16.3974.15

**Analyse laboratoire**

| Analyse laboratoire                 | Résultats    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES    |              |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                 | 0 qualit.    |                    |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif)                | 0 qualit.    |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)                  | 0 qualit.    |                    |            |                       |            |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |              |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 11 °C        |                    |            |                       | 25,00      |
| Température de mesure du pH         | 14,8 °C      |                    |            |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |              |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,2 unitépH  |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| FER ET MANGANESE                    |              |                    |            |                       |            |
| Fer total                           | <50 µg/l     |                    |            |                       | 200,00     |
| MINERALISATION                      |              |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 800 µS/cm    |                    |            | 200,00                | 1100,00    |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES     |              |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                   | <0,050 mg/L  |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrites (en NO2)                   | <0,010 mg/L  |                    | 0,50       |                       |            |
| PARAMETRES INVALIDES                |              |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NTU       | <0,30 NTU    |                    |            |                       | 2,00       |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES         |              |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-72h  | <1 n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 37°-24h  | <1 n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS      | 0 n/100mL    |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS              | 0 n/100mL    |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml -MF         | 0 n/100mL    |                    | 0          |                       |            |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |              |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | 0,12 mg/LCl2 |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | 0,18 mg/LCl2 |                    |            |                       |            |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00148374)**

---

Eau de qualité conforme aux exigences de qualité, définies par le Code de la Santé Publique, pour les paramètres analysés.  
L'eau est consommable. CE BULLETIN DOIT ETRE AFFICHE EN MAIRIE.

Pour la Directrice Générale et par délégation  
Le Chef de Service Santé Environnementale dans l'Aisne  
Cyril PISSON